

PROVOZNÍ DENÍK ČOV

Druh činnosti	Označení stavu (vysvětlení zápisu)
Aktivační prostor 1	+ (v pořádku) P (pěnění) F (floatace) N (nečistoty)
Aktivační prostor 2	+ (v pořádku) P (pěnění) F (floatace) N (nečistoty)
Separační prostor	+ (v pořádku) P (pěnění) F (floatace) N (nečistoty)
Přítokové potrubí	+ (čisté) - (zanesené, nutno vyčistit)
Odtokové potrubí	+ (čisté) - (zanesené, nutno vyčistit)
Česlicový koš	+ (bez shrabků) číslo (množství shrabků v litrech)
Provzdušňování	+ (funkční) - (nefunkční) C (velké bubliny vzduchu)
Recirkulace 1/2	+ (funkční) - (nefunkční) C (snížený výkon, byla přečištěná)
Čerění separátoru	+ (funkční) - (nefunkční) C (snížený výkon, byla přečištěná)
Dočišťování separátoru	+ (nutné manuální dočištění) - (bez dočištění)
Sedimentační zkouška	číslo (množství kalu v ml/l)
Odkalování	- (neprovedené) číslo (množství kalu v ml/l po odkalení)
Filtr dmyhadla	+ (čistý) - (vyčištění filtru)
Membrána dmyhadla	+ (funkční) - (vyměněná)
Časování dmyhadla	+ (funkční) - (nefunkční)
Biopreparát	+ (dávkovaný) - (nedávkovaný)
Rozbor vyčištěné vody	+ (provedený) - (neprovedený)

