

PROVOZNÍ DENÍK ČOV VHTECH

Pro správnou funkci ČOV je nutné, aby majitel ČOV (nebo jím pověřená osoba) obsluhoval, prováděl kontrolu a údržbu ČOV v pravidelných intervalech a postupoval vždy dle znění Provozního řádu.

Vždy používejte vhodné ochranné pracovní pomůcky - ochranný oděv, rukavice, obličejový štít apod !

Druh činnosti	Označení stavu (vysvětlení zápisu)
Aktivační prostor 1	+ (v pořádku) P (pěnění) F (floatace) N (nečistoty)
Aktivační prostor 2	+ (v pořádku) P (pěnění) F (floatace) N (nečistoty)
Separáční prostor	+ (v pořádku) P (pěnění) F (floatace) N (nečistoty)
Přítokové potrubí	+ (čisté) - (zanesené, nutno vyčistit)
Odtokové potrubí	+ (čisté) - (zanesené, nutno vyčistit)
Česlicový koš	+ (bez shrabků) číslo (množství shrabků v litrech)
Provzdušňování	+ (funkční) - (nefunkční) C (velké bubliny vzduchu)
Recirkulace 1/2	+ (funkční) - (nefunkční) C (snížený výkon, byla přečištěná)
Čeření separátoru	+ (funkční) - (nefunkční) C (snížený výkon, byla přečištěná)
Dočišťování separátoru	+ (nutné manuální dočištění) - (bez dočištění)
Sedimentační zkouška	číslo (množství kalu v ml/l)
Odkalování	- (neprovedené) číslo (množství kalu v ml/l po odkalení)
Filtr dmyhadla	+ (čistý) - (vyčištění filtru)
Membrána dmyhadla	+ (funkční) - (vyměněná)
Časování dmyhadla	+ (funkční) - (nefunkční)
Biopreparát	+ (dávkovaný) - (nedávkovaný)
Rozbor vyčištěné vody	+ (provedený) - (neprovedený)

Pokud se činnost nevykonávala proškrtni pole

Datum	Aktivační prostor 1	Aktivační prostor 2	Separáční prostor	Přítokové potrubí	Odtokové potrubí	Česlicový koš	Provozdušňování	Recirkulace	Čerání separace	Dočišťování separátoru	Sedimentační zkouška	Odkalování	Filtr dmychadla	Membrána dmychadla	Časování dmychadla	Biopreparát	Rozebírání vycištěné vody
20.1.2024	P	+	N	+	+	10	+	+/+	C	-	350	-	+	+	+	-	-

Jiný typ záznamu napište do poznámky, kde bude uvedený datum, předmět záznamu a podpis.

Poznámky :

.....

.....